

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
odbor životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250

Naše č.j. : ŽP-6560/10 – 265/2010/Ku
spisová zn.: 231.2 skartační zn.: A/5
počet listů dokumentu: 1/10 počet příloh/listů: 1 (situace Skrovnice OP, M 1:2000)
vyřizuje: ing. Kunertová / linka: 356
e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz

V Rychnově nad Kněžnou dne 5. května 2010

ROZHODNUTÍ
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Vodní zdroj jímaný zářezy se studnami „U kaple“ a „U Hyláků“ v lokalitě Hájek v k.ú. Polom u Potštejna :

- I. stanovení změny ochranného pásma I. stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“**
 - II. stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů – studny „U Hyláků“ a studny „U Kaple“ v k.ú. Polom u Potštejna.**
-

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb. :

1. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Ostatním účastníkům doručeno formou veřejné vyhlášky

Účastníci řízení ve věci stanovení změny OP I. stupně vodního zdroje U Hyláků :

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb. :

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3 správního řádu č. 500/2004 Sb. :

Obec Polom

Vlastníci (správci) dotčených pozemků :

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Účastníci řízení ve věci stanovení OP II. stupně vodních zdrojů U Hyláků a U Kaple :

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb. :

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2.3 správního řádu č. 500/2004 Sb. :

Obec Polom

Vlastníci (správci) dotčených pozemků :

František Kinský, Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Alena Pelinková, Polom – Hájek 58, 517 41 Lhoty u Potštejna

Kamil Čihák, Palackého 112, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

Irena Máslová, Palackého 112, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

Ing. Miroslav Zvěřina, Hroznová 699/13, 460 01 Liberec - Ruprechtice

Marcela Řeháková, Zavadilova 1722/40, 160 00 Praha 6 – Dejvice

František Schejbal, Zavadilova 1722/40, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Petr Schejbal, Pardubická 644, 565 01 Choceň

Josef Šalda, Polom č.p. 37, 517 41 Kostelec nad Orlicí

TOZAKO, spol. s.r.o., U Moravy 833, 735 14 Orlová - Lutyně

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 19, č.p. 1106, 501 68 Hradec Králové (zastoupeny Lesní správou RK, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov n. Kn.)

Obec Polom

Karel Hudousek, Chlínky 15, Vrbice, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Jiří Hudousek, Krchleby 37, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Dotčené orgány:

1. Obecní úřad Polom (a vyhláška)
2. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŽP - orgán státní správy lesů

Výrok

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104, § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších, žadateli

**Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO 48173398**

I. stanovuje

podle ustanovení § 30, odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu ochranného pásma I. stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“, stanoveného rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Ústí nad Orlicí pod č.j. ŽP/2150/2001/231.8-La/336 ze dne 9.7.2001, v kraji Královéhradeckém, obci Polom, číslo hydrogeologického rajonu 427 – Vysokomýtská

synklinála, v povodí vodního toku – Hájecký potok, č.h.p. 1-02-01-089, v k.ú. Polom U Potštejna, a to jako souvislé území v rozsahu pozemkových parcel č. 436/2, st.p. č. 78 a část pozemkové parcely (ZE) č. 524/1 v k.ú. Polom u Potštejna, dle měřičského náčrtu na vyznačení ochranného pásma vodního zdroje, zpracovaného pod č.zak. 130-53/2010, společností GMD s.r.o., Tvrdkova 1191, Ústí nad Orlicí, vytyčovací náčrt ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Ladislavem Maškem, dne 27.4.2010 pod č. 64/2010.

1. **podle ustanovení § 30, odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů**, a dále podle vyhl. č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, **omezení hospodářských činností, nezbytné technické úpravy a ověřování účinnosti ochrany vodních zdrojů prameniště** ve stanoveném ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje – studny „U Hyláků“ v následujícím rozsahu:

Omezení hospodářských činností v ochranném pásmu I. stupně studny „U Hyláků“.

- do prostoru ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze osobám vlastníka vodovodu nebo osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka vodovodu, tj. kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a zařízení a dále osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka pozemků, tj. obnovu vegetačního porostu či povrchu terénu;
- v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat stavby, pokud tyto činnosti nesouvisí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného pásma;
- zakázána je jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody;
- v zatravněné ploše pásma bude tento upravován sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2 x ročně. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek, stanovených osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů;
- v zalesněné ploše ochranného pásma bude prováděna v intervalu minimálně 1 x ročně údržba stromů (odstranění suchých, poškozených a napadených částí stromů) a průběžně je nutno odstraňovat spadlé stromy nebo jejich části a větve do průměru nad 7 cm. Ve smyslu § 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, se les zahrnutý do OP I. stupně stane lesem zvláštního určení.

Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje studny „U Kaple“, stanovené rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Ústí nad Orlicí pod č.j. ŽP/2150/2001/231.8-La/336 ze dne 9.7.2001, **zůstává beze změny.**

2. **podle ustanovení § 30, odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů**, a dále podle vyhl. č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, **omezení hospodářských činností, nezbytné**

technické úpravy a ověřování účinnosti ochrany vodních zdrojů prameniště ve stanoveném ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje – studny „U kaple“ v následujícím rozsahu:

Omezení hospodářských činností v ochranném pásmu I. stupně studny „U kaple“.

- v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat stavby, pokud tyto činnosti nesouvisejí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného pásma;
- zakázána je jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody;
- v zatravněné ploše pásma bude tento upravován sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2 x 2 x ročně. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek, stanovených osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízená technická opatření ve stanovených ochranných pásmech I. stupně vodních zdrojů studny „U kaple“ a studny „U Hyláků“.

- 1) Označení pásem bude provedeno tabulemi s nápisem :
**„Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán.“**
Tabule budou instalovány u stanovených ochranných pásem tak, jak je vyznačeno v příloze č.1 tohoto rozhodnutí.
- 2) Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“ bude oploceno podél hranice nově stanoveného rozsahu.
- 3) Bude zajištěno dostatečné zamezení přístupu nepovolaných osob k vodnímu zdroji studny „U kaple“.

K provedení navržených technických opatření se stanovuje termín do 30.9.2010.

II. stanovuje

podle ustanovení § 30, odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ochranné pásmo II. stupně vodního vodních zdrojů – studny „U Hyláků“ a studny „U kaple“, v kraji Královéhradeckém, obci Polom, číslo hydrogeologického rajonu 427 – Vysokomýtská synklinála, v povodí vodního toku – Hájecký potok, č.h.p. 1-02-01-089, v k.ú. Polom u Potštejna, a to jako souvislé území o ploše cca 8,1 ha, navazující na ochranná pásma I. stupně obou zdrojů vody a zahrnující tyto pozemky : st. p. č. 58, st. p. č. 59, st. p. č. 60, st. p. č. 62, st. p. č. 81 a pozemky č.parc. 414/1, 497/1, 497/2, 499, 501/1, 502/1, 503, 504, 505/1, 506, 509/1, 516, 528, 530/3, 540, 542, 567/1, 567/2, část 620, část 492 a pozemky v zjednodušené evidenci (501/2), (428), (429), (531), (532), (533), (524/1), kdy stanovené území II. ochranného pásma je vymezeno dle grafického znázornění průběhu hranic ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje

v situaci měřítko 1:2000 (příloha rozhodnutí) a dle měřičského náčrtu na vyznačení ochranného pásma vodního zdroje, zpracovaného pod č.zak. 130-53/2010, společností GMD s.r.o., Tvrdkova 1191, Ústí nad Orlicí, vytyčovací náčrt ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Ladislavem Maškem, dne 27.4.2010 pod č. 64/2010.

Hranice OP II.stupně: ochranné pásmo II.stupně je situováno na pravé straně údolí Hájnického potoku mezi Polomem a Malou Skrovnicí. Hranice je vedena v severní části po lesní cestě podél chatové osady směrem k východu v délce asi 600 m až k rozcestí v nadmořské výšce zhruba 445 m.n.m., kde se stáčí k jihozápadu. Po cca 300 m se kříží s melioračním zářezem, pokračuje až k zástavbě osady Hájek, kterou obchází z jižní strany, prochází krátce podél Hájnického potoku, a podél vodní nádrže, odkud se stáčí k místní komunikaci a tu kopíruje asi 200 m až k prameništi „U Hyláků“, které z jihu obchází. Po křížení s místní komunikací pokračuje severně 100 m k lesní cestě pod chatovou osadou.

1. **podle ustanovení § 30, odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,** a dále podle vyhl. č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, **omezení hospodářských činností, nezbytné technické úpravy a ověřování účinnosti ochrany vodních zdrojů prameniště** ve stanoveném ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje – studny „U Hyláků“ a studny „U kaple“ v následujícím rozsahu :

Omezení hospodářských činností v ochranném pásmu II. stupně studny „U Hyláků“ a „U kaple“.

- jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 5 m (vrty, sondy, rýhy, příkopy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 500 m² po dobu delší než 30 dnů, jsou možné pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Hájek o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení;
- výstavba nových objektů, zařízení a provozování činností, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., je možná pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Případně zemědělské stavby přitom musejí mít doprovodné zabezpečení ve smyslu § 6 vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Hájek o rozsahu stavby nebo činnosti a termínu jejich provedení nebo provádění. Ustanovení se netýká výstavby obytných objektů a nevýrobních objektů služeb, pokud bude zajištěno funkční zneškodnění odpadních vod. Výstavbu naopak nelze realizovat v případě, že záměrem je budování velkokapacitních objektů živočišné výroby, skládek odpadů všech skupin, polních skládek siláže a hnoje a objektů, ve kterých by bylo zacházeno ze zvlášť nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb (viz tabulka č. 4) v množství více než 1 kg/rok, v případě persistentních minerálních olejů a persistentních uhlovodíků ropného původu v množství více než 100 kg/rok.

Tabulka č. 4 – Zvlášť nebezpečné látky jsou látky

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- používání ochranných prostředků v lesních porostech dotčených ochrannými pásmy II. stupně je dáno aktuálním seznamem registrovaných přípravků na ochranu lesa, vydávaným Ministerstvem zemědělství jednou za dva roky.
- likvidace přečištěných odpadních vod jejich zasakováním do vod podzemních je možná pouze výjimečně na základě kladného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, v intencích § 38 odstavce 4 zákona č. 254/2001 Sb. za předpokladu, že zbytkové znečištění bude splňovat bez výjimky tyto parametry:

Tab. 3 – Parametry zbytkového znečištění vzorků odpadních vod

vzorek typu A podle tabulky č. 1 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.			
	CHSKCr	BSK5	NL
přípustné „p“ hodnoty	125 mg/l	30 mg/l	35 mg/l
Max. přípustné „m“ hodnoty	180 mg/l	60 mg/l	70 mg/l

- zahrádkářské využití pozemků je možné bez omezení. Vlastník povolení k odběru vody zajistí po jednání s vlastníky objektů, kde se produkují odpadní vody, kontrolu technického stavu objektů sloužící ke zneškodnění odpadních vod a to nejdéle do jednoho roku po nabytí účinnosti rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Zpráva o zjištěném stavu bude předána MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí. Podle tohoto posouzení, zajištěného oprávněnou osobou (vlastníci povolení k odběru vody) nebo jí pověřenou osobou, bude rozhodnuto o případném způsobu dalšího využívání objektu (úprava, sanace apod.).

Nařízená technická opatření ve stanoveném ochranném pásmu II. stupně .

Označení pásma bude provedeno tabulemi s nápisem :

**„Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán.“**

Tabule budou instalovány po obvodu stanoveného ochranného pásma tak, jak je vyznačeno v příloze č.1 tohoto rozhodnutí.

Termín k označení ochranných pásem se stanovuje do 30.9.2010.

Za účelem ověření účinnosti ochrany vodních zdrojů prameniště je stanovena kontrolní a monitorovací činnosti a to v tomto rozsahu :

- v intervalu 1 x týdně provádět kontrolu ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a studen „U Kaple“ a „U Hyláků“
- v intervalu 1 x 3 měsíce kontrolovat stav v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně

III. ruší

podle ustanovení § 30 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“, stanoveného rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Ústí nad Orlicí pod č.j. ŽP/2150/2001/231.8-La/336 ze dne 9.7.2001.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398.

Odůvodnění:

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, požádala Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, ve smyslu § 30 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, o stanovení změny ochranného pásma I. stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“ a stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů – studny „U Hyláků“ a studny „U Kaple“ v k.ú. Polom.

Jedná se o vodní zdroje umístěné - studna „U Kaple“ na pozemku parc. č. 497/3 a studna „U Hyláků“ na pozemku č. parc. 524/1 v k. ú. Polom u Potštejna, které jsou využívány pro provozování veřejného vodovodu v majetku společnosti Vodovody a Kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné n. Orl.. Ochranná pásma I. stupně uvedených vodních zdrojů byla stanovena rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Ústí nad Orlicí pod č.j. ŽP/2150/2001/231.8-La/336 ze dne 9.7.2001 bez časového omezení. Povolení k odběru podzemních vod bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru ŽP pod č.j. ŽP/1187/05-No ze dne 26.1.2007 a je stanoveno časové omezení platnosti do 31.12.2026.

- I. Požadovaná změna ochranného pásma I. stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“ navrhuje jeho zmenšení z původní plochy 4 060 m² na 1 585 m², kdy nové ochranné pásmo je navrženo v rozsahu pozemkových parcel č. 436/2, st.p. č. 78 a část pozemkové parcely (ZE) č. 524/1 v k.ú. Polom u Potštejna. Důvodem je využití tohoto zdroje vody pouze jako zdroje doplňkového (posilujícího) pro zdroj – studnu „U Kaple“.

Stanovené ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje studny „U Kaple“ zůstane zachováno. Nachází se na pozemcích č. parc. 497/3, 505/2, 539 v k.ú. Polom u Potštejna.

- II. Navrhované ochranné pásmo II. stupně je souvislé území o ploše cca 8,1 ha, navazující na ochranná pásma I. stupně obou zdrojů vody a zahrnuje tyto pozemky : st. p. č. 58, st. p. č. 59, st. p. č. 60, st. p. č. 62, st. p. č. 81 v k.ú. Polom u Potštejna a pozemky č. parc. 414/1, 497/1, 497/2, 499, 501/1, 502/1, 503, 504, 505/1, 506, 509/1,

516, 528, 530/3, 540, 542, 567/1, 567/2, část 620, část 492 a pozemky v zjednodušené evidenci (501/2), (428), (429), (531), (532), (533), (524/1) v k.ú. Polom u Potštejna.

K žádosti byl doložen Realizační projekt ochranných pásem vodního zdroje, Jímaného zářezy se studnami „U kaple“ a „U Hyláků“, v aktualizované verzi 2010, zpracovaný společností OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí, v březnu 2010, pod zak. č. 2009 1203 (zodpovědný řešitel podle zák. č. 62/1988 RNDr. Svatopluk Šeda), který obsahuje mimo jiné i popis jímacích objektů, charakteristiku přírodních poměrů hydrogeologického povodí, analýzu rizik ohrožení vodního zdroje a návrh ochranných pásem I. a II. stupně, včetně návrhu omezení hospodářských činností v ochranných pásmech, kontrolní a monitorovací činnost.

V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a odborný dokument Realizačního projektu ochranných pásem vodního zdroje zpracovaný ve smyslu vyhlášky MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů., upřesnil okruh účastníků řízení a podle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, podle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům písemností ŽP- 8094/10 - 265/2010-Ku ze dne 22.3.2010 a stanovil ústní jednání na den 13.4.2010 s upozorněním, že případné námítky je nutno uplatnit při tomto jednání a na později podané připomínky nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Za účastníky vedeného správního řízení vodoprávní úřad stanovil ve smyslu § 115 zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) žadatele – vlastníka a současně provozovatele vodních zdrojů, obec, v jejímž územním obvodu může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů a vlastníky pozemků zahrnutých do návrhu změny OP I.stupně a do návrhu na stanovení OP II. stupně vodních zdrojů.

V rámci ústního jednání konaného dne 13.4.2010 na MěÚ Rychnov nad Kněžnou byli přítomní seznámeni s návrhem změny OP I. stupně vodního zdroje studny „U Hyláků“ a s návrhem OP II. stupně vodních zdrojů - studny „U Hyláků“ a studny „U Kaple“ v k.ú. Polom u Potštejna.

Vodoprávní úřad za účasti zástupce Obce Polom – p. starosty Jakubce provedl dne 1.4.2010 místní šetření v dané lokalitě, kdy byl prohlédnut stav současných ochranných pásem vodních zdrojů, hranice navrhovaných OP a charakter zahrnutých stavebních objektů.

V rámci tohoto šetření bylo zjištěno, že stávající zdroje vody nejsou oploceny, stavební objekty jsou využívány převážně jako rekreační, nedochází zde k chovu zemědělských zvířat ani k nakládání se závadnými látkami.

V rámci jednání byl prodiskutován i rozsah technických opatření pro navrhovaná OP I. a II. stupně včetně provedení oplocení s tím, že žadatel zajistí jeho provedení v termínu do 30.9.2010. Ve stejném termínu bude zajištěno označení cedulemi navrženého OP I. a II.stupně v bodech lomu dle předloženého zákresu v situaci M 1: 2000. Přítomní byli seznámeni dále i s návrhem omezení hospodářských činností v ochranném pásmu I. stupňů, II.stupně a s návrhem kontrolní a monitorovací činnosti za účelem ověřování účinnosti ochrany vodních zdrojů prameniště. Zejména u navržených omezení hospodářských činností v ochranném pásmu II. stupně byla projednána a dohodnuta jejich úprava.

S přítomnými vlastníky objektů bydlení v navrženém OP II. stupně byl projednán současný stav likvidace odp. vod z jejich objektů. Dále bylo upřesněno, že před vydáním rozhodnutí musí být zajištěno vydání souhlasu dle § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, s vyhlášením ochranných pásem vodního zdroje na dotčených lesních pozemcích v k.ú. Polom u Potštejna. Z ústního jednání konaného dne 13.4.2010 byl pořízen písemný protokol. V závěru jednání bylo dohodnuto, že zástupce zpracovatele odborného podkladu OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí, bude informovat vlastníka vodního zdroje o průběhu jednání a v termínu do 30.4.2010 zajistí doplnění chybějících podkladů. V rámci správního řízení bylo zjištěno, že současně probíhá převod některých objektů a pozemků umístěných v II.ochranném pásmu vodních zdrojů ze současného vlastníka pana Františka Kinského, bytem Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí na nového majitele – paní Alenu Pelinkovou, bytem Polom – Hájek 58, 517 41 Lhoty u Potštejna. Nová majitelka byla seznámena s vedeným řízením a zúčastnil se konaného ústního jednání. Z důvodu prováděné změny vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům a obtížnému doručování písemností některým účastníkům řízení, je rozhodnutí vydáváno veřejnou vyhláškou.

Po doložení chybějících dokladů – Souhlas s využitím území na pozemcích určených k plnění funkcí lesa vydaný MěÚ Rychnov n. Kn., odborem ŽP, pod č.j. ŽP-12266/10-39/2010/Šť ze dne 29.4.2010, měřičského náčrtu na vyznačení ochranného pásma vodního zdroje, zpracovaného pod č.zak. 130-53/2010, společností GMD s.r.o., Tvrdkova 1191, Ústí nad Orlicí, může být vydáno požadované rozhodnutí o výše uvedeném projednaném rozsahu a podmínkách.

Rozhodnutí je ve smyslu § 25 správního řádu č. 500/2004 Sb., v úplném znění pozdějších předpisů, doručeno účastníkům řízení (kromě žadatele) veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce obce, v jejímž územním obvodu jsou zájmy účastníků dotčeny, tzn. na OÚ Polom a na úřední desce povolujícího vodoprávního úřadu tj. na MěÚ Rychnov nad Kněžnou.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 4 kusů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Dita Kunertová
samostatný odborný referent
odboru životního prostředí

Vypraveno dne :

Rozdělovník:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Ostatním účastníkům doručeno formou veřejné vyhlášky

Dotčené orgány:

Obecní úřad Polom (a vyhláška)

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŽP - orgán státní správy lesů

Na vědomí:

OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

Městský úřad Vamberk, stavební úřad

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Panská 1493, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na dobu 15 dnů)

Povodí Labe, s.p., Hradec Králové (evidence - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

Katastrální úřad Rychnov nad Kněžnou (do 30 dnů od nabytí právní moci)

Vyvěšeno: 7.5.2010

Sejmuto:

Razítko, podpis: